

工事概要(建築工事)

工事名	勤労青少年水上スポーツセンター 宿泊棟新設等工事
工事場所	愛知県碧南市湖西町5丁目59番地
請負金額	金 2,525,904,000円(税込み)
契約年月日	平成29年7月13日
工期	平成29年7月13日～平成31年8月末日
発注者	公益社団法人 日本モーターボート選手会
設計者	株式会社 日本設計 中部支社
監理者	株式会社 日本設計 中部支社
受注者	徳倉・石橋特定建設工事共同企業体 代表者 徳倉建設株式会社
	所在地 愛知県名古屋市中区錦三丁目13番5号
	電話 052-961-3275 FAX 052-961-3393
建物名称	勤労青少年水上スポーツセンター宿泊棟新設等工事
建物用途	ホテル(客室69部屋)
建築面積	1,066.86㎡
延べ面積	4,620.42㎡
階数	地上8階
高さ	軒高30.5m、最高高さ31.3m
構造	S造
屋根	コンクリート直均しの上、保護防水絶縁断熱工法
外壁	花崗岩打込PC板
	押出成形セメント板t=60 石材調吹付

## 工事概要(機械工事)

機械工事 施工業者	ソフヤパ化`ンク工業(株)	
	所在地 愛知県名古屋市中区大須1丁目22番51号	
	電話 052-221-6911	FAX 052-201-9681
工事範囲・工事内容		
<衛生設備>	給水設備	◎上水5m <sup>3</sup> の受水槽 加圧ポンプ圧送 ◎井水45m <sup>3</sup> の受水槽 加圧ポンプ圧送
	給湯設備	◎既設貯湯槽5m <sup>3</sup> ×2基 中央給湯方式 ◎電気温水器20L×9台、12L×1台 ◎ガス給湯器50号×2台、32号
	排水設備	◎汚水・雑排水合流 公共下水道放流 ◎厨房排水 グリーストラップ経由
	LPガス設備	◎既設バルクから供給
	消火設備	◎屋内消火設備 ◎連結送水管設備 ◎移動式粉末消火設備
<空調設備>	熱源設備	◎空冷式ヒートポンプエアコン(EHP) 冷暖切替型+冷暖フリー型 ◎空冷式ヒートポンプチラー
	空調設備	◎中央方式 個別式ヒートポンプチラー(厨房) ◎個別方式 EHP
	換気設備	◎第1種換気 ◎第3種換気
	排煙設備	◎自動排煙方式
	自動制御設備	◎電子式

# 工事概要(電気工事)

電気工事 施工業者	高浜電気(株)																													
	所在地 愛知県高浜氏稗田町1-7-8																													
	電話 0566-52-1490		FAX 0566-52-6777																											
	工事範囲・工事内容																													
	電源設備	引込み 変圧器	架空方式 1回線 6.6KV 5台 850KVA																											
	幹線	照明 動力	単相 三線式 200-100V 三相 三線式 200V																											
	負荷	設備容量 基準部照明 光源種別	1.050KW 200LUX LED																											
	監視制御	方式	個別 手元																											
	電話	引込み 内線容量	6回線 (INS64) 120回線																											
	防災	発電機 火災報知器 非常照明 非常放送	1台 210V 180KVA 19回線 電池内蔵 350W 兼用																											
工事範囲		<table border="0"> <tr> <td>電灯設備</td> <td>監視カメラ設備</td> </tr> <tr> <td>動力設備</td> <td>自動火災報知設備</td> </tr> <tr> <td>設置設備</td> <td>自動閉鎖設備</td> </tr> <tr> <td>幹線設備</td> <td>非常警報設備</td> </tr> <tr> <td>雷保護設備</td> <td>ガス漏れ火災警報設備</td> </tr> <tr> <td>受変電設備</td> <td>防犯、入退室管理設備</td> </tr> <tr> <td>発電設備</td> <td>構内配電線路設備</td> </tr> <tr> <td>構内情報通信網設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>構内交換設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>情報表示設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>映像、音響設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>拡声設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>誘導支援設備</td> <td></td> </tr> <tr> <td>テレビ共同受信設備</td> <td></td> </tr> </table>	電灯設備	監視カメラ設備	動力設備	自動火災報知設備	設置設備	自動閉鎖設備	幹線設備	非常警報設備	雷保護設備	ガス漏れ火災警報設備	受変電設備	防犯、入退室管理設備	発電設備	構内配電線路設備	構内情報通信網設備		構内交換設備		情報表示設備		映像、音響設備		拡声設備		誘導支援設備		テレビ共同受信設備	
電灯設備	監視カメラ設備																													
動力設備	自動火災報知設備																													
設置設備	自動閉鎖設備																													
幹線設備	非常警報設備																													
雷保護設備	ガス漏れ火災警報設備																													
受変電設備	防犯、入退室管理設備																													
発電設備	構内配電線路設備																													
構内情報通信網設備																														
構内交換設備																														
情報表示設備																														
映像、音響設備																														
拡声設備																														
誘導支援設備																														
テレビ共同受信設備																														